



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 022144-TSE-01/07 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 25.03.2008 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 21.09.2026 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | MERVE MAH. NECİP FAZIL CAD. NO:3 İÇ KAPI NO:2 34791 SANCaktepe İSTANBUL/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | GAONENGGELE ELECTRICAL SHARES CO.,LTD. |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | NO.258 WEI ERSHI ROAD, YUEQING ECONOMIC& DEVELOPMENT ZONE, YUEQING, ZHEJIANG - / ÇİN |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 022144-TSE-01/06 |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | ESEM |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS EN 60947-2 / 18.12.2017 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | |

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, İP 20 KORUMALI, A KATEGORİSİ KAÇAK AKIM KORUMALI DEVRE KESİCİ(KOMPAKT ŞALTER)
MODEL: AGK-T 6100
ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V
ANMA AKIMLAR(I_n): 16,20,25,32,40,50,63,80,100A
ANMA FREKANSI(F_r): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U_i): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(I_{cu}): 35 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cs}): 22 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)
ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.1,0.3,0.5A

e-ımalı/e-signed

13.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or 

(022144-TSE-01/07nolu belge devamı) : NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
Δm: 25%Icu

MODEL: AGK-T 6225
ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V
ANMA AKIMLAR(In): 100,125,140,160,180,200,225A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 35 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 22 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)
ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.1,0.3,0.5A
ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
Δm: 25%Icu

MODEL: AGK-T 6400
ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V
ANMA AKIMLAR(In): 225,250,315,350,400A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 65 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 42 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)
ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.1,0.3,0.5A
ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
Δm: 25%Icu

MODEL: AGK-T 6800
ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V
ANMA AKIMLAR(In): 400,500,630,700,800A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 65 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 42 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)

e-imzalı/e-signed

13.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or Т С Е

(022144-TSE-01/07nolu belge devamı) : NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.3,0.5A,1.0A
ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
I_{Δm}: 25%I_{cu}
ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA DÜZENİ VE KONTROL DÜZENİ –DEVRE KESİCİLER

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI,
AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP20 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ

TİP: AGY 5160
ANMA AKIMLARI (I_n): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160A.
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cu}): 35kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ I_{cs}: 26,25kA
ANMA GERİLİMİ (U_e): 415V
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U_i): 690V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 8kV
ANMA FREKANSI: 50/60Hz
KUTUP SAYISI: 3P

TİP: AGY 5250
ANMA AKIMLARI (I_n): 160A., 200A, 250A
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cu}): 35kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ I_{cs}: 26,25kA
ANMA GERİLİMİ (U_e): 415V
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U_i): 690V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 8kV
ANMA FREKANSI: 50/60Hz
KUTUP SAYISI: 3P

TİP: AGY 5400
ANMA AKIMLARI (I_n): 250A, 315A, 400A
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (I_{cu}): 35kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ I_{cs}: 26,25kA
ANMA GERİLİMİ (U_e): 415V
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (U_i): 690V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (U_{imp}): 8kV
ANMA FREKANSI: 50/60Hz
KUTUP SAYISI: 3P
(KD:28.08.2023)

e-imzalı/e-signed

13.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

