



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

BELGE NUMARASI 022144-TSE-01/06
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 25.03.2008
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 19.03.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET
NAME OF THE LICENCE HOLDER ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ BURHANİYE MAH. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SK. MABEYİN
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KONAKLARI E NO:4 E /1 ÜSKÜDAR İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI GAONENGGELE ELECTRICAL SHARES CO.,LTD.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ NO.258 WEI ERSHİ ROAD, YUEQİNG ECONOMIC& DEVELOPMENT
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ZONE, YUEQİNG, ZHEJIANG - / ÇİN

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 022144-TSE-01/05
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ESEM
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 60947-2 / 18.12.2017
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMİYEN, IP 20 KORUMALI, A KATEGORİSİ KAÇAK AKIM KORUMALI DEVRE KESİCİ(KOMPAKT ŞALTER)
MODEL: AGK-T 6100
ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V
ANMA AKIMLAR(In): 16,20,25,32,40,50,63,80,100A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 35 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 22 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)
ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.1,0.3,0.5A

e-imzalı/e-signed

06.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(022144-TSE-01/06nolu belge devamı) : NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
İΔm: 25%Icu

MODEL: AGK-T 6225
ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V
ANMA AKIMLAR(In): 100,125,140,160,180,200,225A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 35 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 22 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)
ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.1,0.3,0.5A
ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
İΔm: 25%Icu

MODEL: AGK-T 6400
ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V
ANMA AKIMLAR(In): 225,250,315,350,400A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 65 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 42 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)
ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.1,0.3,0.5A
ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
İΔm: 25%Icu

MODEL: AGK-T 6800
ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V
ANMA AKIMLAR(In): 400,500,630,700,800A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 65 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 42 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)

e-imzalı/e-signed

06.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(022144-TSE-01/06nolu belge devamı) : NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.3,0.5A,1.0A
ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
Δm: 25%Icu
ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA DÜZENİ VE KONTROL DÜZENİ –DEVRE KESİCİLER

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI,
AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP20 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ

TİP: AGY 5160
ANMA AKIMLARI (In): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160A.
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 35kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 26,25kA
ANMA GERİLİMİ (Ue): 415V
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV
ANMA FREKANSI: 50/60Hz
KUTUP SAYISI: 3P

TİP: AGY 5250
ANMA AKIMLARI (In): 160A., 200A, 250A
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 35kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 26,25kA
ANMA GERİLİMİ (Ue): 415V
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV
ANMA FREKANSI: 50/60Hz
KUTUP SAYISI: 3P

TİP: AGY 5400
ANMA AKIMLARI (In): 250A, 315A, 400A
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 35kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 26,25kA
ANMA GERİLİMİ (Ue): 415V
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV
ANMA FREKANSI: 50/60Hz
KUTUP SAYISI: 3P
(KD:28.08.2023)

e-imzalı/e-signed

06.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

