TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	022144-TSE-01/07
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	25.03.2008
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	21.09.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	MERVE MAH. NECİP FAZIL CAD. NO:3 İÇ KAPI NO:2 34791 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	GAONENGGELE ELECTRICAL SHARES CO.,LTD.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	NO.258 WEİ ERSHİ ROAD, YUEQİNG ECONOMİC& DEVELOPMENT ZONE, YUEQİNG, ZHEJİANG - / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	022144-TSE-01/06
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ESEM
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 60947-2 / 18.12.2017

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP 20 KORUMALI, A KATEGORİSİ KAÇAK AKIM KORUMALI DEVRE KESİCİ(KOMPAKT ŞALTER)
MODEL: AGK-T 6100
ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V
ANMA AKIMLAR(In): 16,20,25,32,40,50,63,80,100A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 35 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 22 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)
ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.1,0.3,0.5A

e-imzalı/e-signed

13.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yeninin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(022144-TSE-01/07nolu belge devamı) : NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
IΔm: 25%Icu

MODEL: AGK-T 6225
ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V
ANMA AKIMLAR(In): 100,125,140,160,180,200,225A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 35 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 22 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)
ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.1,0.3,0.5A
ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
IΔm: 25%Icu

MODEL: AGK-T 6400
ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V
ANMA AKIMLAR(In): 225,250,315,350,400A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 65 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 42 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)
ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.1,0.3,0.5A
ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
IΔm: 25%Icu

MODEL: AGK-T 6800
ANMA GERİLİMİ(Ue): 400V
ANMA AKIMLAR(In): 400,500,630,700,800A
ANMA FREKANSI(Fr): 50 Hz
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 800 V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu): 65 kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 42 kA
KUTUP SAYISI: 3P VE 4P(3P+N)

e-imzalı/e-signed

13.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(022144-TSE-01/07nolu belge devamı) : NORA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

ANMA ARTIK AKIMLARI: 0.3,0.5A,1.0A
ARTIK AKIM TİP: AC
ARTIK AKIM ÇALIŞMA FONKSİYONU: HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMLI
IΔm: 25%Icu
ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA DÜZENİ VE KONTROL DÜZENİ –DEVRE KESİCİLER

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP20 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ

TİP: AGY 5160
ANMA AKIMLARI (In): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160A.
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 35kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 26,25kA
ANMA GERİLİMİ (Ue): 415V
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV
ANMA FREKANSI: 50/60Hz
KUTUP SAYISI: 3P

TİP: AGY 5250
ANMA AKIMLARI (In): 160A., 200A, 250A
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 35kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 26,25kA
ANMA GERİLİMİ (Ue): 415V
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV
ANMA FREKANSI: 50/60Hz
KUTUP SAYISI: 3P

TİP: AGY 5400
ANMA AKIMLARI (In): 250A, 315A, 400A
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 35kA
BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ Ics: 26,25kA
ANMA GERİLİMİ (Ue): 415V
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 690V
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8kV
ANMA FREKANSI: 50/60Hz
KUTUP SAYISI: 3P
(KD:28.08.2023)

e-imzalı/e-signed

13.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=hkd2ocop adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.